



**Акт проверки пожарных резервуаров
филиал МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Чусовская СОШ»**

от 12.04.2023 г.

Комиссия в составе: Главы администрации с. Чусовое Мельниковой О. С., начальника пожарной части 2/9 Бутакова Е. Г., ответственного за ОТ в филиале Быковой Н. И., провели проверку двух пожарных резервуаров около здания школы по адресу с. Чусовое, ул. Первомайская, 8.

В результате проверки установлено:

Резервуар № 1 (со стороны улицы Пионеров, около школьного гаража):

- водоём на 50 000 л. (50 м³) исправен;
- подъезд к пожарному резервуару доступен;
- площадка возле резервуара не используется для стоянки автомобилей;
- указатель возле резервуара установлен, соответствует требованиям;
- указатель на здании филиала имеется, соответствует требованиям;
- расстояние, указанное на табличке соответствует действительности.

Резервуар № 2 (со стороны улицы Первомайской, направление к школьному стадиону):

- водоём на 75 000 л. (75 м³) исправен;
- подъезд к пожарному резервуару доступен;
- площадка возле резервуара не используется для стоянки автомобилей;
- указатель возле резервуара установлен, соответствует требованиям;
- указатель на здании филиала имеется, соответствует требованиям;
- расстояние, указанное на табличке соответствует действительности.

Подписи членов комиссии:



_____/О. С. Мельникова/

_____/Е. Г. Бутаков/

_____/Н. И. Быкова/